



Ministero dell'Interno
COMANDO VIGILI DEL FUOCO
SALERNO
Ufficio Prevenzione Incendi

Al Sig. Sindaco del Comune di
84010 MINORI

Pratica VV.F. N. 46624

Nr da indicare sempre
nelle comunicazioni.

Responsabile dell'istruttoria: DVD DOTT ING RAFFAELE CIMMINO

Oggetto: NULLA OSTA DI FATTIBILITA' ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 per la realizzazione/modifica dell'attività: Autorimesse e simili, con superficie superiore a 3000 mq rientrante al P.to 75.4.C dell'allegato I del DPR 151/2011, sita nel Comune di MINORI VIA CAROLA/ AMATO, Ditta *COMUNE*

Con riferimento alla richiesta acquisita con prot .n. 3757 del 19.02.2018 esaminati gli elaborati progettuali presentati, si rilascia, per quanto di propria competenza e ai soli fini della prevenzione incendi, **nulla osta di fattibilità al progetto** alle seguenti condizioni:

- 1) Siano garantite le condizioni di compartimentazione previste dal punto 3.6.1 del DM 01/02/1986;
- 2) Gli impianti idrici antincendio (idranti e sprinkler) siano realizzati in conformità alle norme tecniche di riferimento nel rispetto dei parametri imposti dal DM 20/12/2012;

In sede di progettazione esecutiva codesto Comune dovrà procedere alla richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Si precisa che il presente N.O.F. non sostituisce gli obblighi di cui all'art. 3 del DPR 151/2011.

Il Responsabile dell'istruttoria
DVD DOTT ING RAFFAELE CIMMINO

IL COMANDANTE
(dott.ing. Adriano DE ACUTIS)

*Ministero dell'Interno*COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
SALERNO

Ufficio Prevenzione Incendi

Al Sig. Sindaco del Comune di
84010 MINORI (SA)
PEC**Pratica VV.F. N. 46625**Nr da indicare sempre nelle comunicazioni.Responsabile dell'istruttoria: *D.V.D. VISCIDO Ing. ANTONIO*

OGGETTO: NULLA OSTA DI FATTIBILITA' ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 per la realizzazione dell'attività : Autorimessa con superficie oltre 1000 m² ed inferiore a 3000 m² rientrante al p.to 74.2.B comprendente le attività --- dell'allegato I del DPR 151/2011 e dell'allegato III al D.M.I. 07/08/2012, sita nel Comune di MINORI, via AMATO – via CAROLA Ditta COMUNE DI MINORI.

Con riferimento alla richiesta acquisita con prot .n. 3757 del 19.02.2018, esaminati gli elaborati progettuali presentati, **si rilascia**, per quanto di propria competenza e ai soli fini della prevenzione incendi, **il nulla osta di fattibilità al progetto** presentato con le seguenti condizioni:

- 1) per l'accesso all'autorimessa tramite il montauto dovrà essere presentata istanza di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 1 agosto 2011 n. 151.
- 2) gli impianti idrici antincendio (idranti e sprinkler) dovranno essere progettati e realizzati in conformità alle normative vigenti e/o alle norme di buona tecnica secondo le indicazioni del D.M.I. 20/12/2012;

In sede di progettazione esecutiva codesto Comune dovrà richiedere la valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 e in quella fase potrà esaminarsi l'opportunità di considerare la struttura di ricovero auto come autosilo previsto dalla regola tecnica allegata al DMI 01/02/1986.

Rimane inteso che tale NOF non sostituisce gli obblighi di cui all'art. 3 e 4 del DPR 151/2011.

Il responsabile dell'istruttoria
D.V.D. Ing. Antonio ViscidoIL COMANDANTE
(Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS)